

Nyilatkozat az akadálymentes parkolóról

Alulírott **Kerék Gertrúd** rehabilitációs környezettervező szakértő (rehab. szakértői dipl. sz.: PTF – 009289/2653) nyilatkozom, a **TOP- 1.4.1.-15- SB1-2016-00050 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”** benyújtott **Bölcsőde épületrész építése** projekt kereteiben megvalósítandó **akadálymentes parkoló létesítésével** kapcsán:

Az építész tervező Zsigó Bálint tervező szakmérnök (É 15-0130) megvizsgálta az akadálymentes parkoló elhelyezésének lehetőségeit. A vizsgálat eredményeképpen arra a következtetésre jutott, hogy 50 m-en belül akadálymentes parkolóállás nem alakítható ki. Az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (továbbiakban OTÉK) a parkolóhely épülettől mért távolságának vonatkozásában nem ír elő minimális távolsági követelményt.

Annak érdekében, hogy az akadálymentes parkoló mégis megvalósítható legyen az építetővel és a tervezővel közösen a H-2 Helyszínrajzon (mellékletként csatolt) bemutatott 225/5 hrsz-ú ingatlan helyszínt találtuk megfelelőnek.

Az akadálymentes parkolótól a projekttel érintett ingatlan épület akadálymentes megközelítését biztosítani kell. Az OTÉK vonatkozó előírásai (39.§ 2. bek.) értelmében a járdát 1,50 m szélességben javasolt kialakítani, így a kerekesszékekkel történő megforduláshoz, irányváltáshoz szükséges helyigény is biztosítottá válik. A járda tervezett szélességét útszűkületet eredményező akadályok – oszlopok, helyenként legfeljebb 95 cm szélességig szűkíthetik le.

Ennek okán a meglévő járda azon szakasza, mely az előírt méretet nem teljesíti 1,50 m-re történő bővítése szükséges. A projekt kedvezményezettje nyilatkozatban rögzíti, hogy a járda szélesítését vállalja és az ezzel járó költségeket önerőből biztosítja.

Kérem, az Irányító Hatóságtól a tervezett megoldás - habár a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek megteremtéséhez” című dokumentumban foglalt akadálymentességi követelményeknek nem felel meg, javasolom – **elfogadását**.

A körforgalom közelsége okán az ingatlanhatáron belül biztonságosan nem alakítható ki lakossági használatra az akadálymentes parkoló.

2 db mellékelt:

- H-2 számú Helyszínrajz
- Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának Nyilatkozata a járda kialakításáról.

Kelt: Nyíregyháza, 2018. április 20.



.....

Kerék Gertrúd

Rehabilitációs környezettervező szakértő PT F009289/2653
Foglalkozási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó PT C 002700/7091

ZSIGÓ BÁLINT e.v.

4300 Nyírbátor, Zalka M. u. 2.
Adószám: 61818772-2-35
Nyilvántartási szám: 5773003
Bsz.: 10404467-44601205-00000000

Zsigó Bálint
tervező szakmérnök
É 15-0130